収 第 令和 6.12.16 羽咋市役所

試 験 報 告 書

第 A2404540-001 号
2024 年 12 月 11 日

羽咋市長　岸 博一　様

株式会社 エ オ ネ ッ ク ス
〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
TEL 076-238-9685（直通）
試験責任者　宮本 直人

件　　名　上水道水質検査委託業務

採 取 場 所　－

試料の種類　羽咋上水道・浄水

試料名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取者
南部配水場	2024/12/4	13:30	曇	15.8	13.7	㈱ｴｵﾈｯｸｽ 西嶋

御依頼を受けました試料についての試験結果を次のとおり報告致します。

試験項目	試験結果	試験方法	定量下限値	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	0.000005未満	平成15年健水発第1010001号 目標31	0.000005	0.00005以下(暫定)
	以下余白			

備　考　　水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日付健水発第1010001号)